Classement de la ressource et du traitement

E

RESSOURCE

Ressource protégée (et ouvrage sécurisé) :
Pour les captages d'eau superficielle ou tranchées drainantes : La ressource est naturellement protégée et/ou a des PPE réglementés, absence de vandalisme.
Pour les forages : enceinte clôturée et cadenassée, tête du forage étanche (l'eau et les petits animaux ne peuvent pénétrer), tête de forage fermée et cadenassée, local fermé et cadenassé, absence de vandalisme.

La qualité de l'eau de la ressource montre qu'il n'y a pas de substances chimiques au-dessus des normes VL (sauf turbidité)
ou **s'il existe un traitement pour les éléments dépassant les normes**

D

TRAITEMENTS ADAPTES

Eau non turbide (ne dépassant pas 1 NTU)
ou **présence d'un traitement adapté et en état de fonctionnement contre la turbidité de l'eau** : observation d'un niveau de turbidité en dessous de 1 NTU au lieu du traitement

Présence d'un traitement de désinfection en état de fonctionnement : observation d'un taux de chlore suffisant au lieu du traitement

C

SURVEILLANCE DE LA QUALITE ET MAINTENANCE

Surveillance de la qualité de l'eau sortant du traitement : chlore et/ou E. coli surveillés au moins 1 fois par moi

Gestion adaptée de l'unité de traitement : surveillance et inspections hebdomadaires, réparations dans les règles d'hygiène, maintenance préventive
et **archivage des résultats d'analyses** : utilisation de carnets de suivi (option : archivage numérique avec synthèse annuelle des relevés)

B

GESTION DE LA QUALITE DE L'EAU

Résultats physico-chimiques conformes (VR)

Surveillance de la qualité de l'eau : analyses complètes et régulières, archivage des informations (option : archivage numérique avec synthèse annuelle des résultats)

Paramètres de la qualité de l'eau en sortie du traitement toujours en dessous des normes : *E. coli,* Entérocoques
Et **chlore toujours au-dessus de 0,2 mg/l au réservoir**

A

Identification du risque sanitaire : dans le cadre de l'élaboration d'un PSSE
Gestion du risque sanitaire : liste d'action d'amélioration à jour et traitement de ces actions en cours selon un calendrier

A+

Classement de la distribution

E

RESERVOIR

- **Réservoir sécurisé** : enceinte clôturée et cadenassée, capots et chambre des vannes fermés et cadenassé, entrée impossible de petits animaux ou d'eau de ruissellement, absence de vandalisme.
- **Maintenance et nettoyage corrects des réservoirs** : nettoyage annuel, maintenance et inspection toutes les semaines, respect des règles d'hygiène
- **Capacité correcte** : 24 heures ou plus d'eau stockée
  Ou capacité insuffisante mais maintenance correcte et réservoir sécurisé
- **Pas de réservoir** *passe si* **eau souterraine**

D

EXPLOITATION DU RESEAU

- **Surveillance et inspections appropriée** des cassures et des fuites sur le réseau
- **Surveillance de la qualité de l'eau distribuée** sur les paramètres chlore et *E. coli*.
  Minimum : en bout de réseau de l'UD et mensuelle
- **Maintenance et surveillance appropriée du réseau** : nettoyage et purges annuelle ou après de fortes précipitations, respect des règles d'hygiène

C

PRESSION RETOUR D'EAU

- **Maintien d'une pression constante** jusqu'en bout de réseau. Pas de coupures d'eau.
- **Prévention des retours d'eau pour les établissements ou activités sensibles**
- **Paramètres physico-chimiques conformes (VL)**
  et **bonne qualité microbio. de l'eau** : *E.coli*/Entérocoques=0

B

PROCEDURES QUALITE

- **Procédures écrites adéquates** : Procédures de maintenance/surveillance existantes et à jour
  et **rapports d'activités** réalisés annuellement
- **Protocole de gestion des non-conformités** existant en cas de non-conformité bactériologique (pour *E. coli*)

A

- **Identification du risque sanitaire** : dans le cadre de l'élaboration d'un PSSE
  Gestion du risque sanitaire : liste d'action d'amélioration à jour et traitement de ces actions en cours selon un calendrier

A+