

BC n° MARCHE PUBLIC N° 007M16  
Aff n° lot N°2-eau de baignade  
Devis n° N° ORDRE:GB-2019-02-04

**DASS**  
**Muriel HAGEN**  
7 avenue Paul Doumer  
BP M298849 Nouméa Cedex  
Tel : 24 23 39  
muriel.hagen@gouv.nc

**Echantillon : 2019/02/E0023**

Lieu du prélèvement: franco Pouembout  
Date de début d'analyse : 05/02/2019  
Nature de l'échantillon : Eau de baignade mer  
**Référence Client : P25076 2019-02-01**  
Température à réception : 7.2°C

Date de prélèvement : 04/02/2019 09h24  
Date de réception : 05/02/2019 08h10  
Date de fin d'analyse : 07/02/2019  
Préleveur : GB-AB CONCEPT  
Flaconnage : labeau

| Analyse                   | Méthode                            | Résultat | Unité     | Eau de baignade selon délibération calédonienne n° 23/CP du 01 Juin 2010 -Article 19- | Limite de quantification |
|---------------------------|------------------------------------|----------|-----------|---|--------------------------|
| <b>Bactériologique</b>    |                                    |          |           |   |                          |
| Entérocoques              | IDEXX certifié NF EN<br>ISO 7899-1 | 288      | UFC/100mL | 100   | 10                       |
| Escherichia coli          | IDEXX certifié NF EN<br>ISO 9308-3 | 41       | UFC/100mL | 100   | 10                       |
| <b>Paramètres in situ</b> |                                    |          |           |   |                          |
| Température eau in situ   | -                                  | 28.2     | °C        |   |                          |
| Transparence              |                                    | <1       | m         |   |                          |
| Meteo                     |                                    | Soleil   |           |   |                          |
| Etat de la mer            |                                    | Calme    |           |   |                          |

**Remarques/Commentaires :**

Eau non conforme à la valeur guide pour les entérocoques : 288UFC/100ml au lieu de <100 UFC/100ml

- (1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.  
 (2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.  
 (3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.  
 (4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)  
 (5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.  
 (6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 07/02/2019  
Isabelle GALY  
Responsable de laboratoire



BC n° MARCHE PUBLIC N° 007M16  
Aff n° lot N°2-eau de baignade  
Devis n° N° ORDRE:GB-2019-02-04

**DASS**  
**Muriel HAGEN**  
7 avenue Paul Doumer  
BP M298849 Nouméa Cedex  
Tel : 24 23 39  
muriel.hagen@gouv.nc

**Echantillon : 2019/02/E0024**

Lieu du prélèvement: Pindai Pouembout  
Date de début d'analyse : 05/02/2019  
Nature de l'échantillon : Eau de baignade mer  
**Référence Client : P25077 2019-02-01**  
Température à réception : 7.2°C

Date de prélèvement : 04/02/2019 09h50  
Date de réception : 05/02/2019 08h10  
Date de fin d'analyse : 07/02/2019  
Préleveur : GB-AB CONCEPT  
Flaconnage : labeau

| Analyse                   | Méthode                            | Résultat | Unité     | Eau de baignade selon délibération calédonienne n° 23/CP du 01 Juin 2010 -Article 19- | Limite de quantification |
|---------------------------|------------------------------------|----------|-----------|---|--------------------------|
| <b>Bactériologique</b>    |                                    |          |           |   |                          |
| Entérocoques              | IDEXX certifié NF EN<br>ISO 7899-1 | 52       | UFC/100mL | 100   | 10                       |
| Escherichia coli          | IDEXX certifié NF EN<br>ISO 9308-3 | 246      | UFC/100mL | 2000  | 10                       |
| <b>Paramètres in situ</b> |                                    |          |           |   |                          |
| Température eau in situ   | -                                  | 29.1     | °C        |   |                          |
| Transparence              |                                    | >1       | m         |   |                          |
| Meteo                     |                                    | Soleil   |           |   |                          |
| Etat de la mer            |                                    | Calme    |           |   |                          |

**Remarques/Commentaires :**

Eau non conforme à la valeur guide pour les escherichia coli : 246UFC/100ml au lieu de <100 UFC/100ml mais conforme à la valeur impérative 2000 UFC/100ml

- (1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.  
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.  
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.  
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)  
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.  
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 07/02/2019  
Isabelle GALY  
Responsable de laboratoire

